



LEGENDA

- - - - - proj. bednarka FeZn 30x4
 ● proj. uziom pionowy 3m kompletny
 / / / proj. wypust uziemienia

Uwagi

1. Dla projektowanego szybu windy należy wykonać wypust uziemienia z uziomu pionowego i bednarki FeZn 30x4.
 Przed wykonaniem uziomu należy wykonać wykopy kontrolne.



GRZYBUD Paweł Grzybek
 ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
 ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
 tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Investor:	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	Skala:	1:100
Adres:	ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa	Data:	12.2021
Przedmiot inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o. Bielsko-Biała o dźwig osobowy	Nr rysunku:	E 2
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 4371/70, obręb 0032 Lipnik, jednostka ew. 246101_1 Bielsko-Biała		
Nazwa rysunku:	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - PIWNICA.		
Faza:	PT		
ELEKTRYKA			
Projektant:	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05		
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05		